

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200441

Výrobek: Technologický rozváděč

Typ: RE (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: In 2000 A, 3x 400/230 V, 50 Hz, IP 54/00, Icw do 10 kA

Objednatel: KKL triomar tech s.r.o.
Dlouhonská 2914/96, 750 02, Česká republika

Výrobce: KKL triomar tech s.r.o.
Dlouhonská 2914/96, 750 02, Česká republika

Výrobní místo: KKL triomar tech s.r.o.
Dlouhonská 2914/96, 750 02, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 021905-01/01 ze dne: 31.08.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12 čl. 10.2.2, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.10, 10.11

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 021905 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 14.09.2023

15.09.2020 oprava 24.09.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



021905-01