

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170692

Výrobek: Technologický rozváděč

Typ: RE (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: In 2000 A, 3x 400/230 V, 50 Hz, IP 54/00, Icw do 10 kA

Objednatel: KKL triomar tech s.r.o.
Revoluční 127/17, 751 17 Horní Moštěnice, Česká republika

Výrobce: KKL triomar tech s.r.o.
Revoluční 127/17, 751 17 Horní Moštěnice, Česká republika

Výrobní místo: KKL triomar tech s.r.o.
Lipnická 535/1, 750 02 Přerov, Česká Republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 703544-01/01 ze dne: 20.09.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 703544 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.09.2020

25.09.2017

V Praze dne


Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



703544-01